



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005656/FNOC/CIT/2020/7843
आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 25, 2020 जावक की तिथि / Dispatch Date : May 26, 2020
आवेदक का नाम / Applicant Name : VIMALA CONVENT HRSECSCHOOL
आवेदक का पता / Applicant Address : E.V SOCIETY CLOSTER SENT TRUDPART PRESIDENT SISTER
DAMIYANA KUTTANCHEERY D/O CHAKO SANAWAD SURVEY
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : TEMPORARY
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :
ईमारत का उंचाई / Building Height : 12.94 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 1.214 (Hectares)
संपत्ति का पता / Property Address : VIMALA CONVENT HR. SEC. SCHOOL SURVEY NO.- 59/4,
WARD NO. 13 ROAD SANAWAD DISTT.:- KHARGONE
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणी / Remarks:

प्रति,

सिस्टर दामियाना कुट्टनचेरी पिता चाको

प्रेसीडेंट इ.व्ही. सोसायटीज क्लोस्टर सेंट टुडपर्ट,

विमला कॉन्वेंट स्कूल वार्ड क्र. 13, पीरानपीर रोड,

सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)

विषय:- रिक्वेस्ट नम्बर 6000005656 - सिस्टर दामियाना कुट्टनचेरी पिता चाको प्रेसीडेण्ट इ.व्ही. सोसायटीज क्लोस्टर सेंट टुडपर्ट, विमला कॉन्वेंट स्कूल वार्ड क्र. 13, पीरानपीर रोड, सनावद, जिला खरगोन के 1.214 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं 12.92 मी. उँचे शैक्षणिक हेतु आवेदित "अस्था यी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत सिस्टर दामियाना कुट्टनचेरी पिता चाको प्रेसीडेण्ट इ.व्ही. सोसायटीज क्लोस्टर सेंट टुडपर्ट, विमला कॉन्वेंट स्कूल वार्ड क्र. 13, पीरानपीर रोड, सनावद, जिला खरगोन के 1.214 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं 12.92 मी. उँचे शैक्षणिक हेतु आवेदित अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया, प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है। समिति द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन आवेदक को करना आवश्यक होगा :-


PRINCIPAL

Vimala Convent H.S. School (C.B.S.E.)

Peeranpeer Road,

SHIVAJI NAGAR,



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palka Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005656/FNOC/CIT/2020/7843
आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 25, 2020 जावक की तिथि / Dispatch Date : May 26, 2020
आवेदक का नाम / Applicant Name : VIMALA CONVENT HRSECSCHOOL

1. सिस्टर दामियाना कुट्टनचेरी पिता चाको प्रेसीडेण्ट इ.व्ही. सोसायटीज क्लोस्डर सेंट टुडपर्ट, विमला कॉन्वेंट स्कूल वार्ड क्र. 13, पीरानपीर रोड, सनावद, जिला खरगोन को कार्यालय के जारी पत्र दिनांक 02.05.2019 द्वारा प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, आवेदक के भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के योग्यताधारी/अर्हताधारी अधिकारी श्री रविकान्त मिश्रा, फायर ऑफिसर, नगर पालिक निगम, देवास द्वारा भवन के फायर कंसलटेन्ट एवं मालिक की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। सभी फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-04 के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये हैं, जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

2. आवेदक/स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर "अग्नि प्राधिकारी" को एनओसी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।


3. आवेदक/स्वामी को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

4. आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/एनओसी का पालन करना बंधनकारी होगा अन्यथा स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5. आवेदक/स्वामी को प्रदाय की जा रही एनओसी, जारी आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये, प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के "एक माह पूर्व" नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से "एक माह पूर्व" यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)


PRINCIPAL
Vimala Convent H.S. School (C.B.S.E.)
Peeranpeer Road,
SANAWAD P.O.
Bhopal (M.P.) 451111



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005656/FNOC/CIT/2020/7843
आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 25, 2020 जावक की तिथि / Dispatch Date : May 26, 2020
आवेदक का नाम / Applicant Name : VIMALA CONVENT HRSECSCHOOL

LAXMAN
SINGH
BAGHEL

Digitally signed by
LAXMAN SINGH
BAGHEL
Date: 2020.05.26
17:23:20 -12'00'


PRINCIPAL

Vimala Convent H.S.School (C.B.S.E.),
Peeranpeer Road,
SANAWAD P.O.
Distt. Khargone (M.P.) 451111

मुख्य अभियन्ता,

Chief Engineer

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

Urban Administration & Development

म.प्र., भोपाल

M.P., Bhopal